



Città di Modica

2860

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore X

Manutenzioni

n. 2937 del 12 NOV. 2018

OGGETTO: Serbatoio S. Cuore - Pozzo Battaglia- Pozzo Spadaro – guasto impianti di sollevamento acqua.– Inconvenienti-igienico sanitari per il mancato approvvigionamento idrico -- Lavori Somma Urgenza - **INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA – CIG: Z7824FCC0F**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che a seguito del guasto all'impianto di sollevamento acqua del serbatoio S. Cuore, con determinazione del Responsabile P.O. n. 2369 del 24.09.2018 è stata impegnata la somma necessaria pari ad €. 5.285,50 IVA compresa, ed altresì, sono stati affidati i lavori di sostituzione della elettropompa guasta di HP 15, e la fornitura e relativa posa in opera dell'elettropompa sommersa Caprari tipo E8P65/3E+MAC615A, compresa la fornitura e la posa in opera di due saracinesche di manovra da DN150-PN16, alla ditta MG Impianti di Mugnieco Natale;

CHE nei giorni successivi è stato riscontrato: a) il guasto dell'elettropompa sommersa di HP 60 installata nel pozzo "Battaglia" di Marina di Modica, con il conseguente mancato emungimento della falda acquifera, di circa 40 l/s con accumulo al serbatoio, b) il guasto alla tubazione dell'impianto di sollevamento Pozzo Spadaro, con conseguente minore captazione della falda acquifera;

CHE a seguito del mancato accumulo del quantitativo d'acqua succitato nel serbatoio da cui viene approvvigionata Marina di Modica e Maganuco, e del minore emungimento della falda acquifera del Pozzo Spadaro da cui viene approvvigionata parte del quartiere Sorda, non si riesce a garantire l'approvvigionamento idrico degli utenti della suddette zone, ove per la mancata distribuzione possono verificarsi inconvenienti igienico sanitari;

CHE per l'intervento di sostituzione della elettropompa guasta di HP 60 installata nel pozzo Battaglia è stata quantificata una spesa pari ad €. 1.822,00, mentre per l'intervento di fornitura e sostituzione di un tratto di tubazione installata nel pozzo Spadaro è stata quantificata una spesa pari ad €. 1.586,00, per una spesa complessiva pari ad €. 4.157,76 IVA compresa;

- **VISTA** la necessità comunque di approvvigionare d'acqua potabile gli utenti di Marina di Modica, Maganuco e quartiere Sorda, ove per la mancata distribuzione possono verificarsi inconvenienti igienico sanitari;

- **VISTO** che in atto vi è un rapporto di lavoro tra questo Ente e la ditta MG Impianti di Mugnieco Natale, aggiudicataria dei lavori di somma urgenza per la sostituzione della elettropompa guasta installata nel serbatoio "S. Cuore" di via Trapani Rocciola;

- **VISTA** la disponibilità della ditta MG Impianti di Mugnieco Natale ad eseguire i lavori nel pozzo Battaglia, per la sostituzione della elettropompa guasta e posa in opera della elettropompa Caprari tipo E8P65/3E+MAC615A da prelevarsi presso il deposito comunale, e nel pozzo Spadaro per la fornitura e sostituzione di un tratto di tubazione installata nel pozzo, alle stesse condizioni di cui all'affidamento dei lavori del serbatoio "S. Cuore", ovvero con il ribasso offerto del 0,1%;

- **VISTO** che per i lavori relativi al serbatoio S. Cuore di via Trapani Rocciola è stata prevista la somma pari ad 5.285,50 IVA compresa;

- **VISTO** che per l'intervento di sostituzione della elettropompa guasta nel pozzo Battaglia e per la fornitura e posa in opera di un tratto di tubazione installata nel pozzo Spadaro il preventivo di spesa complessivo effettuato dal responsabile della 5^a Sezione è di €. 4.157,76 IVA compresa, di cui:

- A) Lavori di sostituzione elettropompa e posa in opera € 1.822,00;
- B) Lavori fornitura e sostituzione tratto tubazione € 1.586,00;
- C) Somme a disposizione dell'amministrazione:
- I.V.A al 22% € 749,76

Totale (A+B+C) - €. 4.157,76


- RITENUTO per quanto sopra esposto di doversi provvedere all'impegno della spesa necessaria, integrando di ulteriore €. 4.157,76 IVA compresa, la somma di €. 5.285,50 IVA compresa, già impegnata con determinazione n.2369 del 24.09.2018;

VISTO L'O.R.E.L.

VISTO L'ART. 147 del D.P.R. n° 554/1999 del regolamento di attuazione della legge n° 109 del 11-02-1994, recepita dalla L.R. n° 7 del 02-08-2002 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

- 1 - **DI DARE ATTO** che a seguito del guasto all'impianto di sollevamento acqua del serbatoio S. Cuore, con determinazione del Responsabile P.O. n. 2369 del 24.09.2018 è stata impegnata la somma necessaria pari ad €. 5.285,50 IVA compresa, ed altresì, sono stati affidati i lavori di sostituzione della elettropompa guasta di HP 15, e la fornitura e relativa posa in opera dell'elettropompa sommersa Caprari tipo E8P65/3E+MAC615A, compresa la fornitura e la posa in opera di due saracinesche di manovra da DN150-PN16, alla ditta MG Impianti di Mugnieco Natale;
- 2 - **DI DARE ATTO** nei giorni successivi è stato riscontrato: a) il guasto dell'elettropompa sommersa di HP 60 installata nel pozzo "Battaglia" di Marina di Modica, con il conseguente mancato emungimento della falda acquifera, di circa 40 l/s con accumulo al serbatoio, b) il guasto alla tubazione dell'impianto di sollevamento Pozzo Spadaro, con conseguente minore captazione della falda acquifera;
- 3 - **DI DARE ATTO CHE** a seguito del mancato accumulo del quantitativo d'acqua succitato nel serbatoio da cui viene approvvigionata Marina di Modica e Maganuco, e del minore emungimento della falda acquifera del Pozzo Spadaro da cui viene approvvigionata parte del quartiere Sorda, non si riesce a garantire l'approvvigionamento idrico degli utenti della suddette zone, ove per la mancata distribuzione possono verificarsi inconvenienti igienico sanitari ;
- 4 - **DI DARE ATTO** per l'intervento di sostituzione della elettropompa guasta di HP 60 installata nel pozzo Battaglia è stata quantificata una spesa pari ad €. 1.822,00, mentre per l'intervento di fornitura e sostituzione di un tratto di tubazione installata nel pozzo Spadaro è stata quantificata una spesa pari ad €. 1.586,00, per una spesa complessiva pari ad €. 4.157,76 IVA compresa;
- 5 - **DI DARE ATTO** che in atto vi è un rapporto di lavoro tra questo Ente e la ditta MG Impianti di Mugnieco Natale, aggiudicataria dei lavori di somma urgenza per la sostituzione della elettropompa guasta installata nel serbatoio "S. Cuore" di via Trapani Rocciola;
- 6 - **DI DARE ATTO** la disponibilità della ditta MG Impianti di Mugnieco Natale ad eseguire i lavori nel pozzo Battaglia, per la sostituzione della elettropompa guasta e posa in opera della elettropompa Caprari tipo E8P65/3E+MAC615A da prelevarsi presso il deposito comunale, e nel pozzo Spadaro per la fornitura e sostituzione di un tratto di tubazione installata nel pozzo, alle stesse condizioni di cui all'affidamento dei lavori del serbatoio "S. Cuore", ovvero con il ribasso offerto del 0,1%;
- 7 - **DI DARE ATTO** che per l'intervento di sostituzione della elettropompa guasta nel pozzo Battaglia e per l'intervento di fornitura e sostituzione di un tratto di tubazione installata nel pozzo Spadaro il preventivo di spesa complessivo effettuato dal responsabile della 5^ Sezione è di €. 4.157,76 IVA compresa;
- 8 - **DI DARE ATTO** che per quanto sopra esposto di doversi provvedere all'impegno della spesa necessaria, integrando di ulteriore €. 4.157,76 IVA compresa, la somma di €. 5.285,50 IVA compresa, già impegnata con determinazione n.2369 del 24.09.2018;
- 9 - **DI IMPUTARE** la ulteriore spesa necessaria di €. 4.157,76 IVA compresa, al Cap. 564/21 del bilancio comunale 2018;
- 10 - **DI DARE ATTO** che con ulteriore e separato atto si provvederà alla liquidazione di quanto dovuto alla ditta fornitrice in ragione della fornitura effettiva;
- 11 - **DI PUBBLICARE** il presente provvedimento nei modi di legge;
- 12 - **DI TRASMETTERE** copia del presente atto, munito della scheda informativa allegata, al Responsabile della Trasparenza per gli obblighi di pubblicità di cui al D. Leg. n.33 del 14/03/2013 artt.23 e 37.



IL RESPONSABILE P.O. DEL SETTORE

(Geom. Giorgio Scollo)

TRASPARENZA ATTI AMMINISTRATIVI

Pubblicazione ai sensi dell'art.26 del decreto Lgs. 14/03/2013 n.33

Ragione Sociale:	MG IMPIANTI di Mugneco Natale
Indirizzo:	Via Michelica Crocevie, 18/B2 – 97015 Modica
Legale Rappresentante:	Mugneco Natale
Indirizzo:	Via Michelica Crocevie, 18/B2 – 97015 Modica
Importo vantaggio economico:	Euro 3.408,00
Settore Competente:	10° (decimo)
Responsabile del Settore:	Geom. Giorgio Scollo
Responsabile del procedimento:	Geom. Giorgio Scollo
Modalità eseguita per individuazione beneficiario	Determina impegno spesa e affidamento lavori somma urgenza sostituzione elettropompa sommersa serbatoio S. Cuore n.2369 del 24.09.2018 - CIG:Z7824FCC0F-- Integrazione impegno spesa

SERVIZIO FINANZIARIO


ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
2445/2018	07-11-2018	€ 4.157,76	5640/99	2018
MISSIONE: 9	PROGRAMMA 4	TITOLO 1	MACROAGGREG. 103	

Modica, 07-11-2018

Il Responsabile del servizio finanziario



Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 15 NOV. 2018 al 29 NOV. 2018, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione