

## COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA

### LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO

VERBALE N° 06

L'anno duemilaventidue il giorno 07 (sette) del mese di Ottobre, alle ore 09,30, presso la sala Spadaro della sede municipale di Modica in Piazza Principe di Napoli, si è riunita la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, come da richiesta di convocazione del 28 Settembre 2022 prot. n. 47022, da parte della ASD Torre Palazzelle, per l'ottenimento del rinnovo del parere di agibilità per la struttura sportiva "Palarizza" sita in c/da Mauto a Modica ed esprimere il parere di competenza.

Sono presenti i Sigg:

ARCH. SALVATORE SMISOLA delegato dal Commissario Straordinario;

SIRIG. ANGELO CARPANTANO delegato dal Com.te della Polizia Locale;

DALIG. ANGELO CARPANTANO Responsabile della Safety & Security.

GEOM. EPOLITO FIDELIO delegato dal Dirigente dell'U.T.C.

PUB. GIOVANNI BELCONIA delegato dal Com.te dei V.V.F.;

PERITO ING. SIMONE SANTIERA esperto elettrotecnico;

DETI. CARMELO LAURETIA dirigente dell'A.S.P

Svolge le funzioni di segretario il sig. Culmone Massimo, dipendente del Comune di Modica.

LA COMMISSIONE COSÌ COMPOSTA ACQUISISCE  
AGL. ATTI IL CERTIFICATO DI VERIFICA INPIANTO  
ELETTRICO DI MESSA A TERRA A FIRMA DEL  
TECNICO INDICATO DELLA ECO CERTIFICAZIONI,  
ING. FIORE RAFFAELLO, NOTO CHE L'ASSEVERAZIONE  
DEL TECNICO ADILITATO ING. GIOVANNI <sup>DIRAMUNDO</sup> SCL  
TITOLANÈ DELLA ATTIVITÀ SIG. ANGELO GIUSEPPE

DI NULLA MOTATO NELL'IMPIANTO ELETTRICO E  
L'ASSEVERAZIONE, DICHIARAZIONE DI NULLA  
MOTATO PER I SISTEMI ATTIVI E PASSIVI ANTINCENDIO  
E DELLE ALTRE OPERE ESILI ED IMPIANTISTICHE NEI  
LOCALI E NEGLI SPAZI ESTERNI DELL'IMPIANTO  
SPORTIVO. ACQUISISCE AGLI ATTI IL RECEPITO  
DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO NONCHÈ IL  
PIANO DI EMERGENZA AGGIORNATO ALLA DATA  
DEL 04/30/2022, CONTENENTE I NOMINATIVI  
DEGLI ABDETTI ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO.  
LA COMMISSIONE, EFFETTUAIO IL SOPRALLUOGO  
RITIENE L'IMPIANTO ABIGILE PER UN NUMERO  
DI 648 POSTI A SEGRE DISTINTI IN NUMERO  
324 PER LA TRIADUNA OSPITI E NUMERO  
324 DI CASA, EST ED VEST NEGLI APPOSITI  
SPAZI DELIMITATI, NONCHÈ NUMERO SEI  
POSTI RISERVATI AI PORTATORI DI HANDICAP  
NEGLI APPOSITI SPAZI DELIMITATI, TRIBUNA  
EST. IL DEFUMILLATORE DOVRA' ESSERE  
SEMPRE EFFICIENTE SU DURANTE GLI INCONTI  
UFFICIALI CHE NEL CORSO DEGLI ALLENAMENTI.  
SI RICHIAMANO, ALTRESÌ, TUTTE LE PRESCRIZIONI DI  
ESEACIO RIPORTATE NEI VERBALI PRECEDENTI,  
L. C. S.